



反應器急停控制板
掉落時間測量程序

編號:THOR-C-03

版次: 1

日期: 91.11.29

修訂紀錄

版次

修訂內容摘要

修訂日期

1

原版

91.11.29

[illegible]

反應器急停控制板掉落時間測量程序	編號: THOR-C-03
	版次:1
	頁數: 第 1 頁/共 1 頁
	日期: 91.11.29

在控制板驅動桿上、下限極端位置，各與控制系統連接指示控制板上、下限位置，在此上、下限接點處連接計時器測量，將欲測量之控制板抽出至上限位置，當反應器急停控制板掉落之瞬間開始計時至插入核心停止，即可測量到控制板掉落所需時間。