



THOR 純水處理室 防止漏水擴散的處 置程序

編號:THOR-S-02

版次: 1

日期: 91.12.11

修訂紀錄

[illegible]

THOR 純水處理室防止漏水擴散的 處置程序	編號: THOR-S-02
	版次:1
	頁數: 第 1 頁/共 1 頁
	日期: 91.12.11

若發生連接 THOR 池水管路破裂，或其他漏水現象，造成地下室純水處理室淹水時，請依下列程序進行防止漏水擴散的搶救措施：

1. 發現漏水者立即通知總工程師及水處理人員。
2. 工作人員應換上雨鞋進入純水處理室，進行實際漏水情形的查看。
3. 會同輻防管制人員，進行漏水區域的輻射檢測。
4. 若大量漏水，且有可能漫延至外面的變電房時，應在純水處理室門口堆置沙包因應。
5. 準備搶修工具，等候 THOR 爐房工作人員通知後，再行進入搶修。
6. 進行漏水管路的搶修工作。
7. 將所洩漏的池水以長柄掃把掃入廢水池。
8. 聯絡廢水處理室負責人員，準備進行廢水的轉送。
9. 收集部份水樣進行核種及污染分析。
10. 搶修完成後，電話通知控制室人員及緊急應變指揮中心人員。